

Zapytanie dotyczące postępowania konkursowego do 30 000 euro

Dostawa i montaż klimatyzatorów

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, informuje, że od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

- 1) W załączniku nr 1 jest informacja, że dla 3 pomieszczeń, gdzie montowane będą klimatyzatory Fujitsu dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora równoważnego pod względem parametrów technicznych określonych w DTR wymienionego klimatyzatora. W DTR klimatyzatora podanych jest dużo parametrów technicznych również nieistotnych z punktu widzenia użytkownika. W takim razie proszę podać jakie parametry techniczne będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności.
- 2) W załączniku nr 1 dla 2 pomieszczeń, gdzie montowane będą klimatyzatory Rotenso nie ma informacji, że dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatora równoważnego pod względem parametrów technicznych określonych w DTR wymienionego klimatyzatora tak jak dla 3 pomieszczeń, gdzie montowane będą klimatyzatory Fujitsu. Czy dla 2 pomieszczeń, gdzie montowane będą klimatyzatory Rotenso dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów równoważnych? Jeśli tak razie proszę podać jakie parametry techniczne będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności.
- 3) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji dla pomieszczenia ECHO – OZW budynek Kardiochirurgii ? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.
- 4) Jest dach dla pomieszczenia ECHO – Rehabilitacja Kardologiczna , budynek RORE DiM płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.
- 5) W załączniku nr 1 jest informacja, że skropliny należy odprowadzić za ścianę na zewnątrz budynku lub do najbliższej kanalizacji. Proszę powiedzieć dla których pomieszczeń należy odprowadzić skropliny na zewnątrz , a dla których do kanalizacji.
- 6) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 5 klimatyzatorów?
- 7) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 5 klimatyzatorów.
- 8) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 5 klimatyzatorów.
- 9) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?
- 10) Jak należy prowadzić instalację w pionie dla pomieszczenia ECHO – Rehabilitacja Kardologiczna , budynek RORE DiM? Należy wykonywać przewierty (prowadzić instalację podtynkowo) czy można wykorzystać wolne kanały wentylacyjne lub szachty instalacyjne ?
- 11) Proszę o udostępnienie rzutów każdego z pomieszczeń , w których montowane klimatyzatory.
- 12) W formularzu kosztów należy podać cenę przeglądów okresowych pięciu klimatyzatorów w czasie trwania 5-letniej gwarancji. Ale dla dwóch klimatyzatorów wymagana gwarancja to 3 lata. Proszę o wyjaśnienie niezgodności. Czy może dla wszystkich pięciu klimatyzatorów wymagana jest gwarancja 5 lat?
- 13) Na jakiej wysokości należy zamontować jednostki zewnętrzne dla każdego z pięciu klimatyzatorów ?

Odpowiedź:

Ad1 .Zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu.

Ad2. Zamawiający dopuszcza stosowanie klimatyzatorów równoważnych do Rotenso pod względem parametrów technicznych określonych w DTR klimatyzatorów Rotenso.

Ad3 do Ad 13. Zgodnie z zapytaniem ofertowym – ustalić na podstawie wizji lokalnej.

Wacław Habaj
Rzeszów, dn. 01.08.2019 r.